

GMINNA JEDNOSTKA
WOD-KAN KSAWERÓW
woj. łódzkie, ul. Kościuszki 3h
95-054 Ksawerów
tel. (042) 212-81-48

Ksawerów, dnia 30.07.2012 r.

Urząd Gminy Ksawerów
Ul. Kościuszki 3h
95 – 054 Ksawerów

**Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy
kanalizacyjnych w ulicy Penelopy .**

1. Sieć w ulicy Penelopy należy zaprojektować jako włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andromedy i ul. Bereniki o średnicach \varnothing 200 mm.
2. Sieć kanalizacyjną, sanitarną należy wykonać z PVC typu S o średnicy min. \varnothing 200 mm.
3. Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Penelopy należy zaprojektować i powiązać z siecią kanalizacji sanitarnej w ul. Andromedy i Bereniki.
4. Przyłącza kanalizacyjne do działek należy wykonać z PVC typu S o średnicy 160 mm
5. Na w/w sieć oraz przyłącza należy opracować projekt budowlany (3 egz.) zawierający opis technologiczny oraz wyrys trasy.
6. Przykanaliki należy zaprojektować do każdej posesji geodezyjnie wydzielonej które nie posiadają infrastruktury kanalizacji sanitarnej.
7. Lokalizację przykanalików należy bezwzględnie uzgodnić z właścicielami posesji włączanych do projektowanej kanalizacji, pod rygorem nieważności.
8. Wykonanie projektu oraz jego realizacji mogą się podjąć osoby posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie.
9. Przed przystąpieniem do realizacji projektu należy **(pod rygorem nieważności) uzgodnić go z Gminną Jednostką Wod-Kan Ksawerów, właścicielami urządzeń podziemnych oraz Urzędem Gminy Ksawerów.**
10. Prowadzone prace nie mogą naruszać praw osób trzecich.
11. Przyjęcia do eksploatacji sieci oraz przyłączy dokona Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów, po uprzednim otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o terminie przystąpienia do odbioru.
12. W trakcie odbioru inwestor powinien przekazać Gminnej Jednostce Wod-Kan Ksawerów pełną dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

