

Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Wydział Geodezji i Kartografii
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Kościuszki 25
95-200 Pabianice

**Opinia nr GK.6630.727.2013
uzgodnienia dokumentacji projektowej**

1. Przedmiot uzgodnienia: **Projekt sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej z odciecznikami.**
2. Charakterystyka: **SIEĆ WODOCIAŁOWA
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ**
3. Inwestor: **Gmina Ksawerów
95-054 KSAWERÓW
ul. Kościuszki 3h**
4. Data wpływu zlecenia do Zespołu: **2013-10-04**
5. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgadnia dokumentację projektową w zakresie usytuowania sieci uzbrojenia terenu:
**Ksawerów, ul. Penelopy, dz. nr 1525/8, 1521/3, 1521/1,
1518/2, 1517/21, 1517/19.**
6. Jednostka projektowa: **SIMA s.c.
95-200 PABIANICE
ul. Piłsudskiego 34**
7. Autor opracowania: **Jerzy Lewiński**
8. Data posiedzenia: **2013-10-09**
9. Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 27 ust. 2 pkt. 1, art. 28 ust.1.(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz.1287 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38, Poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.
10. W trakcie realizacji niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - w przypadku przewodów podziemnych - przed ich zasypaniem. Kto wbrew przepisom art. 27 ust. 2 nie zapewnia przeprowadzenia wyznaczenia usytuowania obiektów budowlanych, geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzania dokumentacji z tym związanej podlega karze grzywny.
11. Przy wytyczeniu projektu proszę zabezpieczyć znaki geodezyjne.
Zgodnie z art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki podlegają ochronie. Kto wbrew przepisom ww. art. niszczy, uszkodza, przemieszcza znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu znaków geodezyjnych podlega karze grzywny.
12. Uwagi i zlecenia:

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzić ręcznie z zabezpieczeniem. O terminie rozpoczęcia prac powiadomić odpowiednie

instytucje branżowe.

Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym należy uzyskać od zarządcy drogi.

PGE DYSTRYBUCJA S.A. - w rejonie istniejącego uzbrojenia prace ziemne prowadzić ręcznie. Rozpoczęcie prac zgłosić z 14-dniowym wyprzedzeniem do PGE DYSTRYBUCJA Oddziału w Pabianicach, tel. (42) 204-19-29. Zabezpieczyć wykopy w zbliżeniu do słupa istniejącej linii energetycznej - zabezpieczenie przed przechyleniem.

Wydział Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego - prace ziemne w zbliżeniu do rowów nie mogą powodować zmian ich parametrów. Przejście przez rowy przeciskiem pod ich dnem.

W rejonie drzew wykopy prowadzić ręcznie nie naruszając systemu korzeniowego, w przypadku wycinki drzew pozyskać zgodę właściwego Urzędu.

Należy uwzględniać uwagi zawarte w uzgodnieniach branżowych.

Z up. STABOSTY
PRZEWODNIZACY Z.U.D.P

Bogusław Jakubiak