

Ksawerów, dnia 03.10.2014 r.

Urząd Gminy Ksawerów
Ul. Kościuszki 3h
95 – 054 Ksawerów

**Warunki techniczne do projektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej
w ul. Zaradzyńskiej i ul. Słonecznej w Ksawerowie.**

1. Sieć w ulicy należy zaprojektować jako włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wolskiej (skrzyżowanie z ul. Wschodnią).
2. Sieć kanalizacyjną zaprojektować na terenie ogólnodostępnym, z zapewnieniem możliwości dojazdu służb do wszystkich studzienek. Studnie Ø 1200 mm w technologii (dolna część murowana z cegły kanalizacyjnej min 250, komin z kręgów żelbetowych lub murowany), lub też stosowanie studni prefabrykowanych z tworzyw sztucznych i betonowych. Wszystkie elementy łączone z zastosowaniem uszczelek. Włazy kanalizacyjne montowane w jezdni muszą mieć klasę min D 400. Włazy stosować z uszczelką, zamykane na zatrask. Studnie należy wyposażać w stopnie złazowe.
3. Jeśli projekt przewiduje studnie teleskopowe (co drugą), zaprojektować bezwzględnie z betonowym pierścieniem odcciążającym.
4. Sieć w ulicy Słonecznej należy zaprojektować jako włączenie do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zaradzyńskiej.
5. Sieć kanalizacyjną, sanitarną należy zaprojektować z PVC typu S o średnicy minimum 200 mm.
6. Do wszystkich działek ewidencyjnych **leżących na terenie Gminy Ksawerów** a przylegających do sieci w ulicy należy zaprojektować odejścia do granicy posesji (fragmenty przykanalików) z rur PVC typu S o średnicy 160 mm.
7. Na przedmiotową inwestycję wykonać (5 egz.) zawierający opis technologiczny, wyrys trasy i miejsca włączenia na aktualnym podkładzie geodezyjnym, załączyć profile podłużne.
8. Lokalizację przykanalików należy bezwzględnie uzgodnić z właścicielami posesji włączanych do projektowanej kanalizacji, pod rygorem nieważności.
9. Należy uzgodnić projekt (pod rygorem nieważności) z Gminną jednostką Wod-Kan Ksawerów , oraz wszelkie uzgodnienia branżowe.
10. **Prowadzone prace nie mogą naruszać praw osób trzecich.**
11. Wykonanie projektu oraz jego realizacji mogą się podjąć osoby posiadające stosowne **uprawnienia w tym zakresie i aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa.**
12. Włączenie do projektowanej sieci kanalizacyjnej w ul. Wolskiej należy wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem Gminnej jednostki na odkrytym wykopie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
13. Przyjęcie do eksploatacji sieci dokona Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów, po uprzednim otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o terminie przystąpienia do odbioru .

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Marek Rzepkowski

KIEROWNIK JEDNOSTKI
mgr inż. Włodzisław Ludziejewski

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Małgorzata Wosińska
upr. budowl. Nr 11/84/WMł.
inst. nż. Nr 365/90/Wł.