

Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Wydział Geodezji i Kartografii
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Kościuszki 25
95-200 Pabianice

**Protokół narady koordynacyjnej nr GK.6630.808.2014
z dnia 2014-11-05 - odpis**

1. Przeprowadzonej: w ww. Wydziale/~~za pomocą komunikacji elektronicznej~~
2. Przedmiot koordynacji: **Projekt sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z odejściami.**
3. Rodzaje sieci/~~przyłączy~~: **SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ**
4. Lokalizacja: **KSAWERÓW**
Ksawerów, ul. Zaradzyńska, Słoneczna,
dz. nr 1106, 748/1, 737, 738, 741/3, 705;
Pabianice, ul. Zaradzyńska, P-11, dz. nr 83, 176/25,
182/10, 401/10.
5. Wnioskodawca: **PPHU Wykonawstwo, Nadzór i Projektowanie
Robót Budowlano - Instalacyjnych
mgr inż. Mariola Wosińska
95-200 Pabianice
ul. Myśliwska 41 m. 8**
6. Inwestor: **Gmina Ksawerów
95-054 Ksawerów
ul. Kościuszki 3h**
7. Przewodniczący narady koordynacyjnej: **Bogusława Jakubiak -
Kierownik Referatu PODGiK**
8. Autor opracowania: **Mariola Wosińska**
9. Podstawa prawna uzgodnienia:
Na podstawie art. 7d ust. 2, art. 28b, art.28c oraz art.28d - ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
z 2010 r., Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z późniejszymi zmianami)
10. Przy wytyczeniu projektu proszę zabezpieczyć znaki geodezyjne.
Zgodnie z art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - znaki
geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki podlegają ochronie. Kto
wbrew przepisom ww. art. niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne
i urządzenia zabezpieczające te znaki, a także nie zawiadamia właściwych
organów o zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu znaków geodezyjnych
podlega karze grzywny.
11. Uwagi, zalecenia i stanowisko uczestników narady koordynacyjnej:

ZWiK Pabianice Sp. z o.o. - osoba reprezentująca nie wypowiedziała się

Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Pabianicach - osoba reprezentująca
nie wypowiedziała się

PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Łódź - Miasto - Piotr Różycki podpis
nieczytelny- Projekt złożyć do uzgodnienia w Dziale Sieciowym Pabainice.
Uzupełnić dokumentację ZUD o uzgodnienie z PGE. Uwagi do protokołu ZUD wg
uzgodnienia z PGE. Uzgodniono: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto,
ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Dział

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. **Mariola Wosińska**
upr. budowl. Nr 11/84/WMI.
inst. inż. Nr 365/90/WI.

Sieciowy Pabianice, Sieć KS - Ksawrów Zaradczyńska i Słoneczna arkusze I-1 i I-2 ~~Uzgodnienie/Opinię do/projektu/konceptu~~* określono ~~bez uwag~~* w piśmie nr 2029/2014,* które powinno stanowić integralną część projektu/~~konceptu~~.* Prawa osób trzecich muszą być zachowane.

- 1) W rejonie istniejącego uzbrojenia prace ziemne prowadzić ręcznie.
 - 2) Rozpoczęcie prac zgłosić z 14 dniowym wyprzedzeniem do Działu Sieciowego Pabianice tel. (42) 204 19 29.
 - 3) Prace w zbliżeniu do istniejącej linii napowietrznej 15kV prowadzić zgodnie z zasadami BHP stosownie do poziomu napięcia, nie składować materiałów budowlanych i sprzętu w zbliżeniu do linii.
- Łódź, dnia 23.10. 14 pieczęć/podpis. * Niepotrzebne skreślić
Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Dział Sieciowy Pabianice,
Kierownik Dariusz Konkalec podpis nieczytelny

Orange Polska S.A. - osoba reprezentująca nie stawiała się

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - Maja Lewińska podpis - Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej prowadzić ręcznie zachowując normatywne odległości od skrajnych elementów uzbrojenia. Przed przystąpieniem do realizacji powiadomić RDG Pabianice. Na etapie realizacji w przypadku wystąpienia kolizji rozwiązać je uzyskując uzgodnienie w RDG Pabianice.

Wydział Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego - Agnieszka Berbelska podpis nieczytelny - ul. Słoneczna 14, kolizja z drzewem. Uzgodnić z Wydziałem. Uzgodniono bez uwag - 12.11.2014 r. Agnieszka Berbelska podpis nieczytelny

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - osoba reprezentująca nie stawiała się

Służba Ochrony Zabytków - Justyna Ruszkiewicz podpis nieczytelny - wszelkie prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego. O pozwolenie wystąpić do WKZ w Łodzi, najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem inwestycji.

Netia S.A. i Dialog Sp. z o.o. - Jacek Kucel Pełnomocnik Netia-Dialog ds. uzgodnień branżowych podpis nieczytelny - bez uwag

Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów - Kierownik Jednostki Wod-Kan mgr.inż. Włodzimierz Ludziejewski podpis nieczytelny - bez uwag

Prezydent Miasta Pabianic - osoba reprezentująca nie stawiała się

Wójt Gminy Ksawerów - Marek Rzepkowski podpis nieczytelny - bez uwag

TOYA Sp. z o.o - Sylwester Smolarz podpis nieczytelny - Roboty w miejscach kolizji prowadzić ręcznie pod nadzorem przedstawiciela TOYA. Zgłosić rozpoczęcie prac z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Przewodniczący stwierdza, że **uzgodniono** usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

STAROSTA
Województwa Łódzkiego
Z.U.D.P.
Augustyna Jahubiak

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Mariola Wosińska
mgr. budowl. Nr 11/84/WMI
mgr. inż. Nr 365/90AA