

Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Wydział Geodezji i Kartografii
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Kościuszki 25
95-200 Pabianice

Pabianice 2014-11-07

Protokół narady koordynacyjnej nr GK.6630.741.2014
z dnia 2014-10-08 - odpis

1. Przeprowadzonej: w ww. Wydziale/~~za pomocą komunikacji elektronicznej~~
2. Przedmiot koordynacji: Projekt sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej.
3. Rodzaje sieci/~~przylączy~~: SIEĆ WODOCIĄGOWA
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
4. Lokalizacja: KSAWERÓW
Ksawerów, ul. Boczna,
dz. nr 1106, 329, 339, 341/1, 340, 301/1.
5. Wnioskodawca: PPHU Wykonawstwo, Nadzór i Projektowanie
Robót Budowlano - Instalacyjnych
mgr inż. Mariola Wosińska
95-200 Pabianice
ul. Myśliwska 41 m 8
6. Inwestor: Gmina Ksawerów
95-054 KSAWERÓW
ul. Kościuszki 3h
7. Przewodniczący narady koordynacyjnej: Bogusława Jakubiak -
Kierownik Referatu PODGiK
8. Autor opracowania: Mariola Wosińska
9. Podstawa prawna uzgodnienia:
Na podstawie art. 7d ust. 2, art. 28b, art.28c oraz art.28d - ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
z 2010 r., Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z późniejszymi zmianami)
10. Przy wytyczeniu projektu proszę zabezpieczyć znaki geodezyjne.
Zgodnie z art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - znaki
geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki podlegają ochronie. Kto
wbrew przepisom ww. art. niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne
i urządzenia zabezpieczające te znaki, a także nie zawiadamia właściwych
organów o zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu znaków geodezyjnych
podlega karze grzywny.
11. Uwagi, zalecenia i stanowisko uczestników narady koordynacyjnej:

PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Łódź - Miasto - Piotr Różycki podpis
nieczytelny - Projekt uzgodnić w Dziale Sieciowym Pabianice - Uzgodniono:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto , ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź,
Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Dział Sieciowy Pabianice,
Ksawerów, Boczna, sieć wod.-kan./1 arkusz. Uzgodnienie/Opinię
do/projektu/~~koncepcji~~* określono bez uwag* w piśmie nr 2028/2014,* które
powinno stanowić integralną część projektu/~~koncepcji~~.* Prawa osób trzecich
muszą być zachowane.
1) Rozpoczęcie prac zgłosić z 14 dniowym wyprzedzeniem do Działu
Sieciowego Pabianice, tel. (42) 204 19 29
2) Na skrzyżowaniach z istniejącymi kablami prace ziemne prowadzić ręcznie

3) Zabezpieczyć wykopy na zbliżeniu równoległym do istniejących słupów linii energetycznej

4) Zaprojektować rury ochronne na kablach energetycznych w miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią wod.-kan.

5) Prace w zbliżeniu do istniejącej linii napowietrznej 15kV prowadzić zgodnie z zasadami BHP stosownie do poziomu napięcia, nie składować materiałów i sprzętu w zbliżeniu do linii.

Łódź, dnia 29.10.14 pieczęć/podpis. * Niepotrzebne skreślić

Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Dział Sieciowy Pabianice,
Kierownik Dariusz Konkalec podpis nieczytelny

Orange Polska S.A. - osoba reprezentująca nie stawiała się

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - Maja Lewińska podpis - Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej prowadzić ręcznie zachowując normatywne odległości od skrajnych elementów uzbrojenia. Na etapie realizacji w przypadku wystąpienia kolizji rozwiązać je uzyskując uzgodnienie w RDG Pabianice. Przed przystąpieniem do realizacji powiadomić RDG Pabianice.

Wydział Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego - Agnieszka Berbelska podpis nieczytelny - Prace w obrębie bryły korzeniowej drzew prowadzić przeciskiem

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - osoba reprezentująca nie stawiała się

Służba Ochrony Zabytków - Justyna Ruszkiewicz podpis nieczytelny - wszelkie prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego. O pozwolenie wystąpić do WKZ w Łodzi, najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem inwestycji.

Netia S.A. i Dialog Sp. z o.o. - Jacek Kucel Pełnomocnik Netia-Dialog ds. uzgodnień branżowych podpis nieczytelny - bez uwag

Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów - osoba reprezentująca nie stawiała się

Wójt Gminy Ksawerów - osoba reprezentująca nie stawiała się

TOYA Sp. z o.o - Sylwester Smolarz podpis nieczytelny - Roboty w miejscach kolizji prowadzić ręcznie pod nadzorem przedstawiciela TOYA Sp.z o.o. Powiadomić o terminie rozpoczęcia prac z 14 dniowym wyprzedzeniem

Przewodniczący stwierdza, że **uzgodniono** usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

STAROSTA
POWIATU PABIANICKIEGO Z.U.D.
B. Jakubiak
Bogusław Jakubiak