

- gr.3cm
- ława pod krawężnikiem wykonana z betonu klasy B10 z oporem według PN-B-06250

Konstrukcja zjazdu:

- warstwa jezdna – kostka betonowa POLBRUK gr.8cm układana na podsypce cementowo – piaskowej o gr. 5 cm (Cement na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1). Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
 - podbudowa – warstwa kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie uziarnieniu 0/31,5mm – gr. 15cm
 - warstwa podsypkowa – piasek – gr. warstwy 10cm (wg normy PN-B-11113)
Krawędź najazdową tworzy krawężnik betonowy wyniesionym na 3cm, B30 (C25/30) o wym. 20x30x100cm ustawionym na ławie z betonu z oporem o wymiarach jak w dokumentacji projektowej. Ława wykonana z betonu klasy B15 (C 12/15) według PN-B-06250. Do wykonywania betonu należy użyć:
 - cementu portlandzkiego klasy 32,5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1,
 - kruszywa spełniającego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzącego w skład mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody,
 - wody wg PN-B-32250,
- Krawędzie boczne zjazdów zaprojektowano z obrzeża betonowego 8x30x100cm ustawianego na podsypce cementowo – piaskowej.

Konstrukcja chodnika:

- kostka betonowa gr. 8cm
 - podsypka cementowo – piaskowa gr. 5cm
 - warstwa gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa gr. 15cm
- Chodnik należy obramować obrzeżem betonowym o wym. 8x30x100cm ustawianym na podsypce cementowo – piaskowej.

7. Roboty towarzyszące

W ramach prac wykończeniowych należy krawędzie ulic Zachodniej i Łódzkiej w zakresie konstrukcji należy podciąć i wprawić w projektowaną konstrukcję. Pobocze po stronie lewej i teren poza chodnikiem należy wyrównać.

mgr inż. Andrzej Świsłok
93-403 Łódź, ul. Woźnicza 13
upr. bud. 247/85/VŁ

mgr inż. Marek Brodowski
Upr. Bud. §4 ust.2, §7, §1 ust.5
§1 ust.1 pkt 3b
Nr ewid. 280/52/86
95-200 Pabianice, ul. 3-go Maja 4 m 21