

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZU**  
**WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY**

ODDZIAŁ ADMINISTRACJI  
ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE  
30-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w PGE wyłączenie kabli spod napięcia na czas prac; 4) zabezpieczyć wykopy na zbliżeniu do słupów istniejących linii elektroenergetycznych.

Łódź, dnia 28.12.15 r. pieczętka/podpis. Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym Dział Sieciowy Pabianice Specjalista ds. dokumentacji sieci Piotr Różycki podpis nieczytelny \* Niepotrzebne skreślić

Orange Polska S.A. - osoba reprezentująca nie stawiała się

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - Maja Lewińska podpis - Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej należy prowadzić ręcznie zachowując normatywne odległości od skrajnych elementów uzbrojenia. Na etapie realizacji w przypadku wystąpienia kolizji uzyskać uzgodnienie i rozwiązać je w porozumieniu i za zgodą RDG Pabianice. Przed przystąpieniem do realizacji powiadomić RDG Pabianice.

Wydział Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego - Izabela Rzepowska podpis nieczytelny - Uzgodnić przejście pod rowem w ul. Widzewskiej - Pabianice, dnia 07.12.2015 r. Uzgodniono w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach bez ~~uwag~~/pod następującymi warunkami: - prace ziemne w obrębie rowów nie mogą powodować zmiany ich parametrów - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa mgr inż. Agnieszka Berbelska podpis nieczytelny

Służba Ochrony Zabytków - Justyna Ruszkiewicz podpis nieczytelny - wszelkie prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego. O pozwolenie wystąpić do WKZ najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem inwestycji.

Netia S.A. i Dialog Sp. z o.o. - Jacek Kucel Pełnomocnik Netia-Dialog ds. uzgodnień branżowych podpis nieczytelny - W obrębie sieci prace prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela operatora Netia-Dialog. W przypadku skrzyżowania lub zbliżenia zainstalować rury dwudzielne AROT na sieci teletechnicznej. Podczas prowadzenia robót należy zabezpieczyć sieć teletechniczną przed uszkodzeniem. Rozpoczęcie robót zgłosić z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres operatora: Netia-Dialog Zespół Utrzymywania Sieci, ul. Niciarniana 51-53, 93-320 Łódź, tel. +48 42 258 86 33, fax 42 258 89 01.

Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów - Kierownik Jednostki mgr inż. Włodzimierz Ludziejewski podpis nieczytelny - uzgodniono ogólny zarys mapy. Brak opinii (punkt o zaopiniowaniu przed ZUDP) - GMINA KSAWERÓW uzgania/nie- ~~uzgadnia~~ P.T. sieci wodociągowej/sieci- ~~kanalizacyjnej~~ w ul. Widzewskiej data 11.12.2015 r. za Urząd Gminy Ksawerów Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej mgr inż. Marek Rzepkowski podpis nieczytelny; za Gminna Jednostkę Wod.-Kan. Ksawerów Kierownik Jednostki mgr inż. Włodzimierz Ludziejewski podpis nieczytelny

Wójt Gminy Ksawerów - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej mgr inż. Marek Rzepkowski - bez uwag

TOYA Sp. z o.o - Sylwester Smolarz podpis nieczytelny - w rejonie istniejącego uzbrojenia roboty prowadzić ręcznie pod nadzorem przedstawiciela TOYA. O terminie rozpoczęcia prac powiadomić z 14 dniowym wyprzedzeniem.

ZWIK Pabianice Sp. z o.o. - Jacek Koziróg podpis nieczytelny - odsunąć projektowany wodociąg od studni kanalizacyjnej przy posesji Widzewska 2 na ok. 0,5 m od ściany studni.

Punkt poligonowy nr 7797 należy zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zasypaniem. Sposób zabezpieczenia i nadzór nad pracami w tym zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia p. poligonowego inwestor na własny koszt zwróci jego odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Za wyjątkiem  
Za wyjątkiem

