

Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Wydział Geodezji i Kartografii
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kościuszki 25
95-200 Pabianice

**Protokół narady koordynacyjnej nr GK.6630.585.2015
z dnia 2015-09-23 - odpis**

1. Przeprowadzonej: w ww. Wydziale/~~za pomocą~~ komunikacji elektronicznej
2. Przedmiot koordynacji: **Projekt sieci wodociągowej wraz z odejściami.**
3. Rodzaje sieci/~~przysięgi~~: **SIEĆ WODOCIĄGOWA**
4. Lokalizacja: **KSAWERÓW**
**Ksawerów, ul. Widzewska, Łaska, dz. nr 1528/2, 1751/1,
1784, 1785, Pabianice, P-11, dz. nr 2/1, 47/1.**
5. Wnioskodawca: **Pracownia Projektowa "OLCZAK"**
Małgorzata Olczak
95-200 PABIANICE
ul. Targowa 43
6. Inwestor:
Gmina Ksawerów
95-054 KSAWERÓW
ul. Kościuszki 3h
7. Przewodniczący narady koordynacyjnej: **Bogusław Jakubiak -
Kierownik Referatu PODGIG**
8. Autor opracowania: **Małgorzata Olczak**

9. Podstawa prawna uzgodnienia:

Na podstawie art. 7d ust. 2, art. 28b, art. 28c oraz art. 28d - ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2015 r., Dz. U. poz. 520 z późniejszymi zmianami)

10. Przy wytyczeniu projektu proszę zabezpieczyć znaki geodezyjne.

Zgodnie z art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki podlegają ochronie. Kto wbrew przepisom ww. art. niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu znaków geodezyjnych podlega karze grzywny.

11. Uwagi, zalecenia i stanowisko uczestników narady koordynacyjnej:

PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Łódź - Miasto - Piotr Różycki podpis nieczytelny - Uzupełnić dokumentację ZUDP o uzgodnienie z PGE - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto , ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Dział Sieciowy Pabianice, Sieć wodociągowa Ksawerów ul. Ksawerowska, Widzewska, Łaska - mapa nr 1; ~~Uzgodnienie~~/Opinię do/projektu/~~konceptu~~* określono ~~bez uwag~~ w- piśmie- nr 2748/2015,* które powinno stanowić integralną część projektu/~~konceptu~~.* Prawa osób trzecich muszą być zachowane. 1) W rejonie istniejącego uzbrojenia 0,4 kV i 15 kV prace ziemne prowadzić ręcznie pod nadzorem przedstawiciela PGE; 2) Rozpoczęcie prac zgłosić z 14 dniowym wyprzedzeniem do Działu Sieciowego Pabianice Piłsudskiego 19; 3) Uzgodnić

Za zgodą
Małgorzata Olczak