

Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Wydział Geodezji i Kartografii
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Kościuszki 25
95-200 Pabianice

**Protokół narady koordynacyjnej nr GK.6630.495.2015
z dnia 2015-08-12 - odpis**

1. Przeprowadzonej: w ww. Wydziale/~~za pomocą komunikacji elektronicznej~~
2. Przedmiot koordynacji: **Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej wraz z odejściami w kierunku posesji.**
3. Rodzaje sieci/~~przyłączy~~: **SIEĆ WODOCIĄGOWA
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ**
4. Lokalizacja: **KSAWERÓW
Ksawerów, ul. Ksawerowska, dz. nr 1106, 2158, 1528/2,
1365/2;
Pabianice, P-11, dz. nr 135/1, 75/7, 72/41, 63.**
5. Wnioskodawca: **PPHU Wykonawstwo, Nadzór i Projektowanie
Robót Budowlano - Instalacyjnych
mgr inż. Mariola Wosińska
95-200 Pabianice
ul. Myśliwska 41 m 8**
6. Inwestor: **Gmina Ksawerów
95-054 Ksawerów
ul. Kościuszki 3h**
7. Przewodniczący narady koordynacyjnej: **Bogusława Jakubiak -
Kierownik Referatu PODGiK**
8. Autor opracowania: **Mariola Wosińska**
9. Podstawa prawna uzgodnienia:
Na podstawie art. 7d ust. 2, art. 28b, art.28c oraz art.28d - ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
z 2015 r., Dz. U. poz. 520)
10. Przy wytyczeniu projektu proszę zabezpieczyć znaki geodezyjne.
Zgodnie z art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - znaki
geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki podlegają ochronie. Kto
wbrew przepisom ww. art. niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne
i urządzenia zabezpieczające te znaki, a także nie zawiadamia właściwych
organów o zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu znaków geodezyjnych
podlega karze grzywny.
-
11. Uwagi, zalecenia i stanowisko uczestników narady koordynacyjnej:

ZWIK Pabianice Sp. z o.o. - osoba reprezentująca nie wypowiedziała się

Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Pabianicach - osoba reprezentująca
nie wypowiedziała się

PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Łódź - Miasto - Piotr Różycki podpis
nieczytelny - Projekt uzgodnić w Dziale Sieciowym Pabianice; Uzgodniono:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto , ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź,
Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Dział Sieciowy Pabianice, sieć
wod-kan w Ksawerowie w ul. Ksawerowskiej arkusz I-1 Uzgodnienie/Opinie

do projektu/koncepcji* określono ~~bez uwag*~~ w piśmie nr 1639/2015,* które powinno stanowić integralną część projektu/~~koncepcji~~.* Prawa osób trzecich muszą być zachowane.

- 1) Na skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejących kabli energetycznych 0,4kV i 15 kV prace ziemne prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika PGE;
 - 2) Rozpoczęcie prac zgłosić pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem do Działu Sieciowego Pabianice, ul. Piłsudskiego 19;
 - 3) Zabezpieczyć wykopy na zbliżeniach do słupów istniejącej linii energetycznej;
 - 4) Zabezpieczyć kable w wykopach, zaprojektować rury ochronne na kablach.
- Łódź, dnia 20.08.15 pieczęć/podpis. * Niepotrzebne skreślić
Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Dział Sieciowy Pabianice,
Kierownik Dariusz Konkalec podpis nieczytelny

Orange Polska S.A. - osoba reprezentująca nie stawiała się

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - Maja Lewińska podpis - Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej prowadzić ręcznie zachowując normatywne odległości od skrajnych elementów uzbrojenia. Przed przystąpieniem do realizacji powiadomić RDG Pabianice. Na etapie realizacji w przypadku wystąpienia kolizji rozwiązać je uzyskując uzgodnienie w RDG Pabianice.

Wydział Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego - Małgorzata Borowiec-Mondzielewska podpis nieczytelny - bez uwag

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - osoba reprezentująca nie stawiała się

Służba Ochrony Zabytków - Justyna Ruszkiewicz podpis nieczytelny - wszelkie prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego. O pozwolenie wystąpić do WKZ w Łodzi, najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem inwestycji.

Netia S.A. i Dialog Sp. z o.o. - Jacek Kucel Pełnomocnik Netia-Dialog ds. uzgodnień branżowych podpis nieczytelny - W obrębie sieci prace prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela operatora Netia-Dialog. W przypadku skrzyżowania lub zbliżenia zainstalować rury dwudzielne AROT na sieci teletechnicznej. Podczas prowadzenia robót należy zabezpieczyć sieć teletechniczną przed uszkodzeniem. Rozpoczęcie robót zgłosić z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres operatora: Netia-Dialog Zespół Utrzymania Sieci, ul. Niciarniana 51-53, 93-320 Łódź, tel. +48 42 258 86 33, fax 42 258 89 01.

Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów - osoba reprezentująca nie stawiała się

Prezydent Miasta Pabianic - osoba reprezentująca nie stawiała się

Wójt Gminy Ksawerów - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej mgr inż. Marek Rzepkowski - bez uwag

TOYA Sp. z o.o - osoba reprezentująca nie stawiała się

Punkty poligonowe nr 7865, 7873, 1001, 1005, 1006 należy zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zasypaniem. Sposób zabezpieczenia i nadzór nad pracami w tym zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia p. poligonowych inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Przewodniczący stwierdza, że **uzgodniono** usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Z up. STAROSTY
PRZEWODNICZĄCY Z.U.D.P.
Bogusław Jakubiak