

GJWK.415.227.2015.IW

Urząd Gminy Ksawerów
ul. Kościuszki 3h
95 – 054 Ksawerów

Warunki techniczne do projektowanego sieci kanalizacyjnej w ul. Granitowej w Ksawerowie.

1. Sieć w ulicy należy zaprojektować jako włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bednarskiej (z odejściem w ul. Łódzkiej).
2. Rozpatrzyć możliwość budowy kanalizacji ciśnieniowej z przepompownią umiejscowioną na każdej posesji lub kanalizację grawitacyjną z przepompownią ścieków na terenie drogi gminnej.
3. Sieć kanalizacyjną zaprojektować na terenie ogólnodostępnym, z zapewnieniem możliwości dojazdu służb do wszystkich studzienek. Studnie \varnothing 1000 mm w technologii (dolna część murowana z cegły kanalizacyjnej min 250, komin z kręgów żelbetowych lub murowany) lub też stosowanie studni prefabrykowanych z tworzyw sztucznych (PEHAD , PP) i betonowych (beton min. C40/50). Wszystkie elementy łączone z zastosowaniem uszczelek. Włazy kanalizacyjne montowane w jezdni muszą mieć klasę min D 400. Włazy stosować z uszczelką , zamykane na zatrask. Studnie należy wyposażać w stopnie żlazowe.
4. Jeśli projekt przewiduje studnie teleskopowe min. \varnothing 600 mm , zaprojektować bezwzględnie z betonowym pierścieniem odciążającym.
5. Sieć kanalizacyjną, sanitarną należy zaprojektować z PVC typu S o śred. min. 200 mm.
6. Do wszystkich działek ewidencyjnych należy zaprojektować odejścia do granicy posesji (fragmenty przykanalików) z rur PVC typu S o średnicy 160 mm.
7. Na przedmiotową inwestycję wykonać (4 egz.) zawierający opis technologiczny, wyrys trasy i miejsca włączenia na aktualnym podkładzie geodezyjnym, załączyć profile podłużne.
8. Lokalizację przykanalików należy bezwzględnie uzgodnić z właścicielami posesji włączanych do projektowanej kanalizacji, pod rygorem nieważności.
9. Dokumentację przed uzgodnieniem ZUDP należy **przedłożyć do zaopiniowania** przez Gminną Jednostką Wod-Kan Ksawerów.
10. **Prowadzone prace nie mogą naruszać praw osób trzecich.**
11. Wykonanie projektu oraz jego realizacji mogą się podjąć osoby posiadające stosowne **uprawnienia w tym zakresie i aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa.**
12. Włączenie do projektowanej sieci kanalizacyjnej w ul. Bednarskiej należy wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem Gminnej jednostki na odkrytym wykopie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
13. Przyjęcie do eksploatacji sieci dokona Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów, po uprzednim otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o terminie przystąpienia do odbioru .

INSPEKTOR

mgr inż. Ireneusz Węgrzynowski