

Ksawerów, dnia 31.07.2015 r.

GJWK.415.190.2015.IW

Gmina Ksawerów
ul. Kościuszki 3h
95 – 054 Ksawerów

**Warunki techniczne do projektowanej sieci wodociągowej w ul. Kościuszki
w Ksawerowie.**

1. Sieć wodociągową w ul. Kościuszki należy zaprojektować z PEHD RC o śr. min. 110 mm.
2. Sieć wodociągową w ulicy Kościuszki należy zaprojektować i powiązać z siecią wodociągową Ø160 mm w ul. Traktorowej.
3. Zaprojektować zasuwy (z tzw. miękkim sercem) odcinające w połowie oraz na końcach wodociągu. Sieć zakończyć trójnikami.
4. Na sieci zaprojektować zestawy hydrantów p-poż (odejście pod granicę nieruchomości) zgodnie z wymogami.
5. Na projektowanej sieci wodociągowej zaprojektować przyłącza do każdej działki ewidencyjnej, oraz armaturę techniczną do tych przyłączy (zasuwy, klucze, skrzynki, oznakowanie). Pod każdą skrzynką armatury wodociągowej zastosować pierścień odciażający.
6. Standardowe przyłącza wodociągowe do posesji zaprojektować z rur PE o średnicy Ø32 mm zakończone przed granicą posesji zasuwą domową. Lokalizację przyłączy uzgodnić z właścicielem posesji włączonych do projektowanej sieci, pod rygorem nieważności.
7. Na przedmiotową inwestycję należy opracować projekt (3 egz.) zawierający opis technologiczny, wyrys trasy i miejsca włączenia na aktualnym podkładzie geodezyjnym, załączyć profile podłużne.
8. Wykonanie projektu oraz jego realizacji mogą się podjąć osoby posiadające stosowne **uprawnienia w tym zakresie i aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa.**
9. Należy uzgodnić projekt (**pod rygorem nieważności**) z Gminną Jednostką Wod-Kan Ksawerów, oraz wszelkie uzgodnienia branżowe.
10. **Prowadzone prace nie mogą naruszać praw osób trzecich.**
11. Włączenie do wodociągu należy wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem Gminnej Jednostki Wod-Kan Ksawerów po wykonaniu przez inwestora pozostałej części przyłącza w uzgodnionym terminie.
12. Przyjęcie do eksploatacji sieci dokona Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów, po uprzednim otrzymaniu **pisemnego** zawiadomienia o terminie przystąpienia do odbioru.

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Komunalnej

.....mgr inż. Marek Rzepkowski.....

KIEROWNIK JEDNOSTKI

.....mgr inż. Włodzisław Ludziejewski.....