

GJWK.415.189.2015.IW

Gmina Ksawerów  
Ul. Kościuszki 3h  
95 – 054 Ksawerów

### Warunki techniczne do projektowanej sieci kanalizacyjnej w ul. Kościuszki w Ksawerowie.

1. Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować jako włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej Ø 250 mm w ulicy Traktorowej.
2. Rozwiązanie technologiczne zrzutu ścieków nie może zawierać zbiorczej przepompowni ścieków.
3. Sieć kanalizacyjną zaprojektować na terenie ogólnodostępnym, z zapewnieniem możliwości dojazdu służb do wszystkich studzienek. Studnie Ø 1200 mm zamykane na zatrask w technologii (komin z kręgów żelbetowych lub murowany ) lub też stosowanie studni prefabrykowanych z tworzyw sztucznych (PEHD,PP) i betonowych (beton min. C40/50). Wszystkie elementy łączone z zastosowaniem uszczeltek. Włazy kanalizacyjne montowane w jezdni muszą mieć klasę min D 400. Włazy stosować z uszczelką , zamykane na zatrask. Studnie należy wyposażać w stopnie złazowe.
4. Jeśli projekt przewiduje studnie teleskopowe (co drugą ), zaprojektować bezwzględnie z betonowym pierścieniem odciążającym.
5. Sieć kanalizacyjną, sanitarną należy zaprojektować z PVC typu S o śred. min. 200 mm.
6. Do wszystkich działek ewidencyjnych należy zaprojektować odejścia do granicy posesji (fragmenty przykanalików ) z rur PVC typu S o średnicy 160 mm (włącznie z wszystkimi budynkami wielolokalowymi).
7. Na przedmiotową inwestycję wykonać ( 3 egz. ) zawierający opis technologiczny, wyrys trasy i miejsca włączenia na aktualnym podkładzie geodezyjnym, załączyć profile podłużne.
8. Lokalizację przykanalików należy bezwzględnie uzgodnić z właścicielami posesji włączanych do projektowanej kanalizacji, pod rygorem nieważności.
9. Dokumentację przed uzgodnieniem ZUDP należy przedłożyć do zaopiniowania przez Gminną Jednostkę Wod-Kan Ksawerów. Należy uzgodnić projekt (pod rygorem nieważności ) z Gminną Jednostką Wod-Kan Ksawerów.
10. **Prowadzone prace nie mogą naruszać praw osób trzecich.**
11. Wykonanie projektu oraz jego realizacji mogą się podjąć osoby posiadające stosowne **uprawnienia w tym zakresie i aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa.**
12. Włączenie do projektowanej sieci kanalizacyjnej w ul. Wschodniej należy wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem Gminnej jednostki na odkrytym wykopie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
13. Przyjęcie do eksploatacji sieci dokona Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów, po uprzednim otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o terminie przystąpienia do odbioru .

Referatu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Marek Rzepkowski

KIEROWNIK JEDNOSTKI

mgr inż. Włodzisław Łudziejewski