

Ksawerów, dnia 05.10.2015 r.

GJWK.415.235.2015.IW

Urząd Gminy Ksawerów  
Ul. Kościuszki 3h  
95 – 054 Ksawerów

**Warunki techniczne do projektowanego odcinka sieci wodociągowej  
w ul. Gwiazdnej(między ul. Andromedy a ul. Bereniki) w Ksawerowie.**

1. Sieć wodociągową w odcinku ulicy Gwiazdnej należy zaprojektować z PEHD RC o śr. 110 mm, końcówkę sieci **koniecznie** należy zakończyć hydrantem Ø 80.
2. Sieć wodociągową w ulicach Gwiazdnej należy zaprojektować i powiązać z siecią wodociągową w ul. Bereniki.
3. Na sieci zaprojektować zestawy hydrantów p.poż (odejście pod granicę nieruchomości) zgodnie z wymogami.
4. Na projektowanej sieci wodociągowej zaprojektować przyłącza do każdej działki ewidencyjnej, oraz armaturę techniczną do tych przyłączy (zasuwy, klucze, skrzynki, oznakowanie). Pod każdą skrzynką armatury wodociągowej zastosować pierścień odciażający.
5. Przyłącza wodociągowe do posesji zaprojektować z rur PE o średnicy Ø32 mm zakończone przed granicą posesji zasuwą domową. Lokalizację przyłączy wod-kan uzgodnić z właścicielem posesji włączonych do projektowanego odcinka sieci wodociągowej, pod rygorem nieważności.
6. Na przedmiotową inwestycję należy opracować projekt (4 egz.) zawierający opis technologiczny, wyrys trasy i miejsca włączenia na aktualnym podkładzie geodezyjnym, załączyć profile podłużne.
7. Wykonanie projektu oraz jego realizacji mogą się podjąć osoby posiadające stosowne **uprawnienia w tym zakresie i aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa.**
8. Dokumentację przed uzgodnieniem ZUDP (**pod rygorem nieważności**) należy przedłożyć do zaopiniowania przez Gminną Jednostkę Wod-Kan Ksawerów.
9. **Prowadzone prace nie mogą naruszać praw osób trzecich.**
10. Włączenie do wodociągu należy wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem Gminnej Jednostki Wod-Kan Ksawerów po wykonaniu przez inwestora pozostałej części przyłącza w uzgodnionym terminie .
11. Przyjęcie do eksploatacji sieci dokona Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów, po uprzednim otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o terminie przystąpienia do odbioru .

**Za zgodność  
z oryginałem**

mgr inż. Mariola Wasńska  
upr. budowl. Nr 11/84/WML  
inst. inż. Nr 365/90/WŁ

KIEROWNIK JEDNOSTKI

mgr inż. Mariola Wasńska  
upr. budowl. Nr 11/84/WML  
inst. inż. Nr 365/90/WŁ

Załącznik nr 1 do projektu  
projektu budowlanego  
projektu budowlanego



**Warunki techniczne do projektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej  
w ul. Gwiazdnej (między ul. Andromedy a ul. Bereniki) w Ksawerowie.**

1. Odcinek sieci kanalizacyjną należy zaprojektować jako włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bereniki.
2. Rozwiązanie technologiczne zrzutu ścieków nie może zawierać zbiorczej przepompowni ścieków.
3. Sieć kanalizacyjną zaprojektować na terenie ogólnodostępnym, z zapewnieniem możliwości dojazdu służb do wszystkich studzienek. Studnie  $\varnothing$  1200 mm zamykane na zatrask w technologii (komin z kręgów żelbetowych lub murowany) lub też stosowanie studni prefabrykowanych z tworzyw sztucznych (PEHD, PP) i betonowych (beton min. C40/50). Wszystkie elementy łączone z zastosowaniem uszczeltek. Włazy kanalizacyjne montowane w jezdni muszą mieć klasę min D 400. Włazy stosować z uszczelką, zamykane na zatrask. Studnie należy wyposażać w stopnie złazowe.
4. Jeśli projekt przewiduje studnie teleskopowe (co drugą), zaprojektować bezwzględnie z betonowym pierścieniem odciążającym.
5. Sieć kanalizacyjną, sanitarną należy zaprojektować z PVC typu S o śred. min. 200 mm.
6. Do wszystkich działek ewidencyjnych należy zaprojektować odejścia do granicy posesji (fragmenty przykanalików) z rur PVC typu S o średnicy 160 mm.
7. Na przedmiotową inwestycję wykonać (4 egz.) zawierający opis technologiczny, wyrys trasy i miejsca włączenia na aktualnym podkładzie geodezyjnym, załączyć profile podłużne.
8. Lokalizację przykanalików należy bezwzględnie uzgodnić z właścicielami posesji włączanych do projektowanej kanalizacji, pod rygorem nieważności.
9. Dokumentację przed uzgodnieniem ZUDP (**pod rygorem nieważności**) należy przedłożyć do zaopiniowania przez Gminną Jednostkę Wod-Kan Ksawerów.
10. **Prowadzone prace nie mogą naruszać praw osób trzecich.**
11. Wykonanie projektu oraz jego realizacji mogą się podjąć osoby posiadające stosowne **uprawnienia w tym zakresie i aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa.**
12. Włączenie do projektowanej sieci kanalizacyjnej w ul. Wschodniej należy wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem Gminnej jednostki na odkrytym wykopie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
13. Przyjęcie do eksploatacji sieci dokona Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów, po uprzednim otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o terminie przystąpienia do odbioru.

KIEROWNIK  
Referatu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Marek Rzepkowski

KIEROWCA JEDNOSTKI

mgr inż. Wiesław Jędrzejewski

**Za zgodność  
z oryginałem**

mgr inż. Mariola Wosińska  
upr. budowl. Nr 11/84/WML  
inst. inż. Nr 365/90/WL