Wentylacja wywiewna 140x140 mm

1 | KOTŁOWNIA

24,70 | Gres – istn.

Zlew gospodarczy

dn25

23
24
32
24
27
24
24
29
24
30
24

19

18

detektor gazu do likwidacji

detektor gazu do przesunięcia

proj. drzwi o odporności ogniowej EI30

centralka alarmowa MD 2.Z istn.

detektor gazu GZ–50 DEX/F istn.

1

filtr siatkowy skośny DN32

zawór kulowy DN32

proj. gaz redukcja na DN32

gaz DN65 istn.

90
200

50

4x16x30
istn.

92
200 istn.

92
165

92
165

Wentylacja nawiewna 300x300mm
min. 30cm od posadzki

Komin dwupłaszczowy ø200 istn.

sygnalizator
optyczno–akustyczny SL–2 istn.

SANPRO

Projektowanie Instalacji Sanitarnych
ul. Grunwaldzka 33, 91-337 Łódź
www.sanpro.com.pl
tel.kom. 722 292 869
tel. 42 719 70 23

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	Branża: SANITARNA		
Inwestor:	URZĄD GMINY KSAWERÓW KSAWERÓW, UL. KOŚCIUSZKI 3H, 95–054		
Obiekt:	BUDYNEK BIUROWY KSAWERÓW, UL. KOŚCIUSZKI 3H		Data: Marzec 2016
Treść opracowania:	WEW. INSTALACJA GAZOWA RZUT POMIESZCZENIA KOTŁOWNI		Skala: 1:25
Projektant	mgr inż. PIOTR RUPP	124/97/WŁ	Nr rys. G–1
Współpraca	mgr inż. ŁUKASZ MŁUDZIK		
Sprawdzający	inż. PIOTR JANKOWSKI	56/02/WŁ	